


## Výkaz pravidelné kontroly domu

<b>Adresa:</b>	Ouholická 451-453	<b>č. objektu:</b>	372
<b>Referent:</b>	Vít Mokrý	<b>č. kontroly:</b>	2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	Bez závad.		
<b>Vstupní portály</b>	Vstupní dveře jsou v pořádku.		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	Dům je uklizen.		
<b>Požární zařízení</b>	Proběhla výměna 1 ks hasicího přístroje po revizi PO v suterénu domu č.p. 451.		
<b>Elektro</b>	Nesvítí světlo na chdobě v přízemí domu č.p. 451. Objednána oprava u p. Černého.		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	Rozvody vody v suterénu- je plánována oprava a výměna trubek v úklidových místnostech.		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	Bez závad.		
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Vít Mokrý	<b>Datum:</b>	17.01.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	