


| Výkaz | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| Adresa: | Třeboradická 1077, Praha 8 | č. objektu: | 528 |
| Referent: | Veronika Pocnerová | č. kontroly: | 2024_08 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | OK | | |
| Vstupní portály | Uvolněná deska na schodu před vstupem do domu. Předáno na technický úsek, bude provedena oprava. | | |
| Vnitřní společné prostory | OK | | |
| Požární zařízení | OK | | |
| Výtahy | OK | | |
| Elektro | V 11. patře vypadlá servisní dvířka ke kabelovým rozvodům. V 8. patře nesvítí jedno světlo a jedno svítí hůře. V 7. patře hůře svítí jedno světlo. | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | OK | | |
| Kontejnerové stání a okolí | Odstranění kontejnerů z komunikace stále v řešení. Čeká se na pokyn od úřadu městské části Praha 8, aby mohly být přemístěny kontejnery do ulice Paláskova. | | |
| Ostatní | OK | | |
| Neodstraněné závady | OK | | |
| Zkontroloval: | Veronika Pocnerová | Datum: | 22.04.2024 |
| Podpis: |  | Další kontrola: | 06.05.2024 |