


Výkaz pravidelné kontroly domu

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| Adresa: | Ouholická 451-453 | č. objektu: | 372 |
| Referent: | Vít Mokrý | č. kontroly: | 7 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | Bez závad. | | |
| Vstupní portály | Bez závad. | | |
| Vnitřní společné prostory | Dne 23/4 proběhla prohlídka společných prostrů firmou Pulzcom, ohledně namapování instalace rozvodů optických sítí v domě. | | |
| Požární zařízení | Hasicí přístroje jsou v pořádku. Na schůzi SVJ dne 19/3/2024 bylo žádáno, aby si lidé odstranili z věci z chodeb. Vyvěšeno na nástěnkách domu v zápisu se zchůze. | | |
| Elektro | Rozvodnice byly upraveny, plechy byly nahrazeny hořlavým sádrokartonem, náprava může být až po rekonstrukci elektrických rozvodů. | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | Rozvody vody v suterénu- je plánována oprava a výměna trubek v úklidových místnostech. | | |
| Kontejnerové stání a okolí objektu | Bez závad. | | |
| Ostatní | | | |
| Neodstraněné závady | | | |
| Zkontroloval: | Vít Mokrý | Datum: | 29.04.2024 |
| Podpis: |  | Další kontrola: | |