


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2024_12
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	V suterénu obou vchodů opět kondenzuje ve větším množství voda na vstupních armazurách SV		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	12/05/22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.	
	#####	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
	30/10/22	Ve velké sušárně domu 532 je skladiště asi odpadu (černé pytle s hadry) a rozbité palety a nábytek.	
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
Podpis:	Eva Urbanová 	Datum:	27.06.2024
		Další kontrola:	11.07.2024