

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Jankovcova 862/47, Praha 7, 170 00	č. objektu:	538
Referent:	Ing. Jan Polák	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Byt č.42 - nedořešená oprava kanalizace s nutností výměny části stoupacího vedení do půdního prostoru; Byt č. 30 - plíseň u WC, prověřit napojení kanalizace s vyloučením zatékání; objednan Sirovátka		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	Viz.závady v bytech		
Zkontroloval:	Ing. Jan Polák	Datum:	01.07.2024
Podpis:		Další kontrola:	29.07.2024