


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Palciskova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	11/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	9/11 Oprava kliky vstupu v přízemí		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	15/11 závada, (podzetí) malý útlah 21/11 opět		
Elektro	1/11 Čištění filtru přívodu SV 12/11 Revize elektro čerací 20/11 kontrola a pravidelný servis 200kWh		
Topení, voda, kanalizace, plyn	28/11 závada topení ve výměníku PT 13/11 Výměna hl. vodovodu, neprovedena nutná úprava vodovodní sestavy - objednáno 21/11 Výměna oběhového čerpadla topení		
Kontejnerové stání a okolí objektu	27/11 zahájení opravy kanalizace před domem (díra - potkan)		
Ostatní	7/11 Schůze SVJ		
Neodstraněné závady	Výtah malý		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/11 24