


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Ouholická 451-453	č. objektu:	372
Referent:	Vít Mokrý	č. kontroly:	4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Bez závad.		
Vstupní portály	Bez závad. Seřízení samozavíračů proběhlo v listopadu 2023.		
Vnitřní společné prostory	Zatékání- mokré fleky u dešťových stoupaček. Průběžně se řeší s reklamací střechy.		
Požární zařízení	Hasicí přístroje jsou v pořádku.		
Elektro	Rozvodnice byly upraveny, plechy byly nahrazeny hořlavým sádrokartonem, náprava může být až po rekonstrukci elektrických rozvodů.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Rozvody vody v suterénu- je plánována oprava a výměna trubek v úklidových místnostech.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Bez závad.		
Ostatní	Úklid domu je v pořádku a bez stížností od majitelů bytů.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Vít Mokrý	Datum:	15.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	