


## Výkaz pravidelné kontroly domu

<b>Adresa:</b>	Ouholická 451-453	<b>č. objektu:</b>	372
<b>Referent:</b>	Vít Mokrý	<b>č. kontroly:</b>	8
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	Bez závad.		
<b>Vstupní portály</b>	Bez závad.		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	Kontrola instalace kabelů optických sítí provedené firmou Pulzcom. Dům je uklizen.		
<b>Požární zařízení</b>	Hasicí přístroje jsou v pořádku. Na schůzi SVJ dne 19/3/2024 bylo žádáno, aby si lidé odstranili z věci z chodeb. Vyvěšeno na nástěnkách domu v zápisu se zchůze.		
<b>Elektro</b>	Rozvodnice byly upraveny, plechy byly nahrazeny hořlavým sádrokartonem, náprava může být až po rekonstrukci elektrických rozvodů.		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	Po dohodě s fa. Sirovátka dne 10/5/2024 objednáno provedení instalatérských prací v suterénu domu, schválených na schůzi SVJ.		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	Bez závad.		
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Vít Mokrý	<b>Datum:</b>	13.05.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	