


## Výkaz pravidelné kontroly domu

<b>Adresa:</b>	Krosenká 531, 532, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	359
<b>Referent:</b>	Eva Urbanová	<b>č. kontroly:</b>	2024_13
<b>3</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	V suterénu obou vchodů opět kondenzuje ve větším množství voda na vstupních armazurách SV		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Výtahy</b>	OK		
<b>Elektro</b>	OK		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	OK		
<b>Kontejnerové stání a okolí</b>	OK		
<b>Ostatní</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady</b>	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	12/05/22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.	
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
	30/10/22	Ve velké sušárně domu 532 je skladiště asi odpadu (černé pytle s hadry) a rozbité palety a nábytek.	
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
<b>Podpis:</b>	Eva Urbanová 	<b>Datum:</b>	11.07.2024
		<b>Další kontrola:</b>	25.07.2024