


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Ouholická 451-453	č. objektu:	372
Referent:	Vít Mokrý	č. kontroly:	5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Bez závad.		
Vstupní portály	Bez závad. Seřízení samozavíračů proběhlo v listopadu 2023.		
Vnitřní společné prostory	Opětovné zatékání ve vchodě 453 u bytu p. Blažka.Průběžně se řeší s reklamací střechy.		
Požární zařízení	Hasicí přístroje jsou v pořádku. Na schůzi SVJ dne 19/3/2024 bylo žádáno, aby si lidé odstranili z věci z chodeb. Vyvěšeno na nástěnkách domu v zápisu se zchůze.		
Elektro	Rozvodnice byly upraveny, plechy byly nahrazeny hořlavým sádrokartonem, náprava může být až po rekonstrukci elektrických rozvodů. U bytu pí. Kloboučnickové v č.p. 451 cvaká světlo (fotobuňka světla na chodbě).		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Rozvody vody v suterénu- je plánována oprava a výměna trubek v úklidových místnostech.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Bez závad.		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Vít Mokrý	Datum:	29.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	