

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláčekova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	12/3 přenastavení samozavírateče		
Vnitřní společné prostory	12/3 kontrola zámků kold'ru (sadařna 11) zřejmá přeskočení obj. opravy zámečnick		
Požární zařízení	28/3 Vyčistění nevhodných ventilů v hydrantech		
Výtahy	2 výměna tlačítka přízemí ✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	6/3 & Vyčistění hl. vodoměrů, doplnění dálk. odečít 28/3 Doplnění izolací rozvodu tepla		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	7/3 Vyčistění sítí a hl. uzavěrných vod 11/3 Detalizace (Derinsekce) suteréu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/3 2025