

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	6/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	V souvislosti s vyhodnocením nabídek ve výběrovém řízení na opravdu spol. lodžii, hledá TPÚ úspory pro realizační cenu		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Dle odborné zprávy ohledně otopné soustavy bylo zjištěno, že regulační ventily jsou nefunkční		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	27.06.2025
Podpis:		Další kontrola:	7/2025