

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Jankovcova 862/47, Praha 7, 170 00	č. objektu:	538
Referent:	Ing. Jan Polák	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	Nedovírají dveře, objednáno u záměčníka - pan Kro		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Ing. Jan Polák	Datum:	09.06.2025
Podpis:		Další kontrola:	07.07.2025