


Výkaz			
Adresa:	Třeboradická 1077, Praha 8	č. objektu:	528
Referent:	Veronika Pocnerová	č. kontroly:	2024_09
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	Uvolněná deska na schodu před vstupem do domu. Předáno na technický úsek, bude provedena oprava.		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	V 11. patře vypadlá servisní dvířka ke kabelovým rozvodům. V 8. patře nesvítí jedno světlo a jedno svítí hůře. V 7. patře hůře svítí jedno světlo.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	Odstranění kontejnerů z komunikace stále v řešení. Čeká se na pokyn od úřadu městské části Praha 8, aby mohly být přemístěny kontejnery do ulice Paláskova.		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Veronika Pocnerová	Datum:	06.05.2024
Podpis:		Další kontrola:	21.05.2024