

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1104		č. objektu: 305
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/05
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	29/5 seřídil + dveře, samozamírače		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	11/5 pravidelná kontrola LDP (ústředna 13p)		
Výtahy	11/5 Oprava velkého výtahu 12/5 dttto, podezření na vadný fr. měnič 25/5 Oprava velkého výtahu - výměna měniče		
Elektro	12/5 Oprava světel 1. 3. a 4. patro		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	29/5 přeplynění kontejnerů na třídní odpad ? neuvězení opakovaně		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/5 26