Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	22/10 Výtah 446 nahlášena porucha		
Elektro	16/10 Seřídit světlo před vchodem 445 29/10 Nesvítí světlo 446 vypadlý jistič, nahozeno		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/10 26